

ITUMBIARA-GO

23/02/22

SETOR SOLICITANTE	RESPONSÁVEL
Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT	Geovana Soares de Oliveira
DIRETORIA IMEDIATA	RESPONSÁVEL
DIRETORA GERAL	DANIELLY APARECIDA DE JESUS

DESCRIÇÃO DETALHADA (BEM, OBRA, SERVIÇOS)

Solicitação de Compra referente à aquisição de seis Mangueira de Incêndio 1.1/2" Tipo 2 de 15 metros para Hidrante, para atendimento do Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos, localizado Praça Sebastião Xavier, nº 66, Centro, Itumbiara-GO, CEP 75.503-230.

QUANTIDADE	FORMA DE APRESENTAÇÃO	VALOR ESTIMADO
6	Mangueira de Incêndio 1.1/2" Tipo 2 de 15 metros	
	TOTAL GERAL ESTIMADO	#VALOR!

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Mangueira de Incêndio 1.1/2" de 15 metros - tipo 2, na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; montada com união em latão tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, possui excelente resistência a ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos.

*** ANEXAR DOCUMENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, SE NECESSÁRIO**

JUSTIFICATIVA

A compra solicitada se faz necessária porque atualmente no Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos falta seis mangueiras de hidrante aptas para uso, no teste de ensaio hidrostático foram identificadas que estão furadas devido seu tempo de vida útil, atualmente tem três setores que estão sem as mangueiras (lembrando que a cada setor são acondicionados 2 mangueiras de incêndio). O quantitativo e o posicionamento das mangueiras de incêndio está de acordo com o Projeto de Incêndio protocolado e aprovado no Corpo de Bombeiros Militar de Itumbiara-GO.

OBSERVAÇÕES:

É de suma importância a compra pois os três setores estão fora da norma técnica 22/2014, item 5.4.2 que consta que as mangueiras de incêndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos, em ziguezague ou aduchadas, conforme especificado na NBR 12779/09, permitindo sua utilização com facilidade e rapidez. É necessária a adequação com a norma vigente e atender a exigência do órgão competente fiscalizador.

NECESSIDADE - DATA	URGENTE
ENDEREÇO DE ENTREGA:	PRAÇA SEBASTIÃO XAVIER, 66 - CENTRO - ITUMBIARA GOIÁS - CEP: 75503-230

Geovana Soares de Oliveira Técnico de Segurança no Trabalho MTE 21540/GO Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos <i>[Assinatura]</i> ASSINATURA / CARIMBO GEOVANA SOARES DE OLIVEIRA SOLICITANTE	De acordo: <i>[Assinatura]</i> Danielly Aparecida de Jesus Diretora Geral ASSINATURA / CARIMBO DANIELLY APARECIDA DE JESUS DIRETORIA IMEDIATA
--	--

Ao Setor de Compras/Processo Seletivo para providências <i>[Assinatura]</i> Isabela Medeiros de Melo Barcelos Diretora Administrativa CPF: 859.948.201-72 IBGC/MATRIZ ASSINATURA / CARIMBO DIRETORIA GERAL	PROCESSO DE COMPRAS / PROCESSO SELETIVO DE FORNECEDOR NÚMERO 067/2022 ANO 2022 <i>[Assinatura]</i> Márcia Sousa Gerente de Suprimentos CPF: 370.319.021-34 ASSINATURA / CARIMBO SETOR DE COMPRAS/PROCESSO SELETIVO
---	--



Documento assinado eletronicamente por MARCIA APARECIDA DE SOUSA, 370.319.021-34, COMPRADOR, em 28/02/2022 às 13:34, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://gdoc.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 188 e o código verificador 87.